



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, д. 3 «а»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульчскому и Николаевскому районам
682400, с. Богородское, ул. Амурская, 54

ПРЕДПИСАНИЕ № 58/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению «Детский сад №3»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Саврасова Д.С. по пожарному надзору от 10.09.2019г № 58, статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

в период «24» сентября 2019 года по «24» сентября 2019 года

проведена проверка старшим государственным инспектором Ульчского и Николаевского районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Корытко М.А.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №3»

Расположенное по адресу Хабаровский край, с.Богородское, ул.Партизанская,15

совместно с И.О. заведующей МБДОУ «Детский сад №3» Крыксиной Светланой Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма-тивного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Пожарные шкафы внутреннего пожарного водопровода выполнены из горючих материалов.	ч.4 ст.107 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	01.07.2020г.	
2.	На эвакуационных выходах отсутствуют знаки пожарной	П.33 Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.07.2020г.	

	безопасности (таблички «ВЫХОД»).			
3.	Огнетушители в здании необходимо заменить либо перезарядить. Стрелка на датчиках давления находится в желтом поле.	П.478 Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012года	01.07.2020г.	
4.	Эвакуационные двери со 2-го этажа выходящие на наружные пожарные лестницы блокируют эвакуационный выход.	П.33 Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012года	01.07.2020г.	
5.	В мед.кабинете и кабинете завхоза на светильниках отсутствуют колпаки(рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника.	П.42 «в» Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012года	01.07.2020г.	

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами в области пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший государственный инспектор ОНД и
ПР по Ульяновскому и Николаевскому районам
М.А.Корытко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



« 24 » сентября 2019 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 24 » сентября 2019 года

И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад №3» Крыкшина С.В.

(должность, фамилия, инициалы)